
	Notat brannvarsling	Dok. nr:01-N-01
		Revisjon: A
		Dato: 06.09.18
Prosjektnr: 02011728	Prosjektnavn: Bentsebrugata 31	Side 2 av 3 sider

Innhold

Innhold	2
1 Innledning.....	3
2 Konklusjon.....	3

	Navn	Signatur
Utarbeidet av:	Hans Kristian Godell	
Kontrollert av:	Patrick C Hem	

	Notat brannvarsling	Dok. nr:01-N-01
		Revisjon: A
		Dato: 06.09.18
Prosjektnr: 02011728	Prosjektnavn: Bentsebrugata 31	Side 3 av 3 sider

1 Innledning

I forbindelse med at det skal etableres balkonger i Bentsebruggata 31, skal eksisterende brann balkonger omgjøres til vanlige balkonger. Dette medfører at de mister sin funksjon som alternativ rømningsvei. Det er utarbeidet en ny brannstrategi av bygget utført av rådgivende ingeniør brann (RIBr). I denne strategien er det beskrevet at som et kompensierende tiltak for bygget, at det må installeres et sentralisert (trådbundet) brannvarslingsanlegg.

2 Konklusjon

Med bakgrunn i RIBr's er det beskrevet et fulldekkende brannvarslingsanlegg for hele bentsebrugata 31. Dette medfører at hver beboer vil få minst 1 stk. detektor i hver sin leilighet. Det vil i større leiligheter bli montert 2 stk. detektorer forholdsvis i entre og stue. Dette for å tilfredsstille gjeldene myndighetskrav. Kabelen vil bli ført inn fra oppgang og klamret åpent i tak frem til detektoren(ene). Det er beskrevet at dette skal gjøres på en estetisk pen måte. Detektoren vil ha innebygget alarmorgan.

Det vil også bli montert avstillings tablå for hver oppgang for å kunne avstille uønskede alarmer. Slik at man unngår uønskede alarmer.

Det vil ved ferdigstilling bli gitt opplæring i hvordan man skal bruke systemet.